

Cergy, le 5 décembre 2019



Votre service de l'eau

Territoire Cergy Vexin
13 rue de la Pompe
CS 98449 Cergy
95807 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01.34.43.41.50
Fax : 01.34.43.41.40

Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise

Service Instructeur - Droit des sols
Hôtel d'Agglomération - Parvis de la
Préfecture
BP 80309
95027 CERGY PONTOISE Cedex

Références à rappeler :
XS/CP/19.661


A l'attention de Madame **COMLACOMBE**



Dossier suivi par Xavier Salomon

Objet : **Dossier PC 95 510 19 U 0007**

Demandeur : SNC JUNIOR - Rue du Bois Angot à Puiseux-Pontoise



Madame,

Nous avons l'honneur de vous transmettre, ci-dessous, notre avis concernant la demande de Permis de Construire citée en objet.

Branchement d'eau potable :

Le projet pourra être alimenté en eau potable à partir de la canalisation située à proximité.

Cependant, nous ne pouvons vous fournir d'extrait de plan car l'aménageur ne nous a pas encore fourni le plan de réseaux.

Il conviendra de prendre contact avec nos services pour vérifier l'adéquation des capacités du réseau avec les nouveaux besoins qu'il vous appartient de définir.

Si la pression est insuffisante pour alimenter l'opération, le demandeur devra prévoir l'installation d'un surpresseur dans son projet.

Un rendez-vous sur place avec nos services devra avoir lieu pour établir le métré de branchement nécessaire à l'établissement du devis.

Les prescriptions en matière de défense incendie du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) du Val d'Oise pourront induire des travaux de renforcement ou d'extension de réseau à la charge du demandeur.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.

Jean-Paul Michelet

Directeur des Opérations

P.J. : Dossier